令和7年度　津和野町PFOS及びPFOA水質検査結果

地域	採水場所(管末)	分類	採水日	単位	暫定目標値	検査結果	検査機関
津和野	笹山水系	浄水	令和7年7月8日	mg/L	0.00005mg/L	0.000002mg/L未満	島根県環境保健公社
	瀬戸水系	浄水	令和7年7月7日	mg/L	0.00005mg/L	0.000002mg/L未満	
	門林水系	浄水	令和7年7月8日	mg/L	0.00005mg/L	0.000002mg/L未満	
	戸谷水系	浄水	令和7年7月7日	mg/L	0.00005mg/L	0.000002mg/L未満	
	中曽野水系	浄水	令和7年7月7日	mg/L	0.00005mg/L	0.000002mg/L未満	
	吹野水系	浄水	令和7年7月7日	mg/L	0.00005mg/L	0.000002mg/L未満	
	直地水系	浄水	令和7年7月8日	mg/L	0.00005mg/L	0.000002mg/L未満	
	麓耕水系	浄水	令和7年7月8日	mg/L	0.00005mg/L	0.000002mg/L未満	
	豊稼水系	浄水	令和7年7月7日	mg/L	0.00005mg/L	0.000002mg/L未満	
	白井牧ケ野水系	浄水	令和7年7月7日	mg/L	0.00005mg/L	0.000002mg/L未満	
	野広水系	浄水	令和7年7月8日	mg/L	0.00005mg/L	0.000002mg/L未満	
	野中水系	浄水	令和7年7月7日	mg/L	0.00005mg/L	0.000002mg/L未満	
日原	第1水系	浄水	令和7年7月7日	mg/L	0.00005mg/L	0.000002mg/L未満	
	第2水系	浄水	令和7年7月7日	mg/L	0.00005mg/L	0.000002mg/L未満	
	第3水系	浄水	令和7年7月7日	mg/L	0.00005mg/L	0.000002mg/L未満	
	第4水系	浄水	令和7年7月7日	mg/L	0.00005mg/L	0.000002mg/L未満	
	軍場谷水系	浄水	令和7年7月7日	mg/L	0.00005mg/L	0.000002mg/L未満	
	商人水系	浄水	令和7年7月7日	mg/L	0.00005mg/L	0.000002mg/L未満	
	左鐙水系	浄水	令和7年7月7日	mg/L	0.00005mg/L	0.000002mg/L未満	
	上横道水系	浄水	令和7年7月7日	mg/L	0.00005mg/L	0.000002mg/L未満	
	下横道水系	浄水	令和7年7月7日	mg/L	0.00005mg/L	0.000002mg/L未満	