［法第８条の３第２項］

作 成 日：令和７年５月15日

施 設 名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

令和７年４月　一般廃棄物処理施設維持管理記録［最終処分場］

対象期間：令和７年４月１日　～　令和７年４月30日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量［規則第４条の５の２第４号イ］

種　　類	数　　量　（ｔ）
可燃ごみ	（　　／月）
不燃ごみ	４月分　累計 8.96　（ 8.96 ） （ 8.96 ／月）
粗大ごみ	（　　／月）
し尿等汚泥	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）

水質検査の実施状況と措置（月１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地下水（上流）	地下水（下流）
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和７年４月22日	令和７年４月22日	令和７年４月22日
検査結果が得られた日	令和７年５月９日	令和７年５月９日	令和７年５月９日
電気伝導率※4		3.2mS／m	7.3mS／m
塩化物イオン濃度※4		3.6mg/l	3.7mg/l
水素イオン濃度	7.0（PH）20℃		
生物化学的酸素要求量	0.8mg/l		
化学的酸素要求量			
浮遊物質量	1.4mg/l		
窒素含有量	6.9mg/l		
異状の有無		無	無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異状の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検［規則第４条の５の２第４号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ］

	擁　壁　等	遮　水　工	調　整　池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年１回以上測定
点　検　日	令和７年４月30日	令和７年４月30日	令和７年４月30日	令和７年４月30日	年　月　日	
異状の有無	無	無	無	無		測　定　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日 測定結果

※１　処分場の平面図に位置を明示すること。

※２　異状が認められた場合のみ記入すること。

※３　単位を記入すること。

［法第８条の３第２項］

作 成 日：令和７年６月26日
施 設 名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

令和７年５月　一般廃棄物処理施設維持管理記録［最終処分場］

対象期間：令和７年５月１日　～　令和７年５月31日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量［規則第４条の５の２第４号イ］

種　　類	数　　量　（ｔ）
可燃ごみ	（　　／月）
不燃ごみ	5月分　累計 0.00　（ 8.96 ） （ 4.48 ／月）
粗大ごみ	（　　／月）
し尿等汚泥	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）

水質検査の実施状況と措置（月１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地下水（上流）	地下水（下流）
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和７年５月22日	令和７年５月22日	令和７年５月22日
検査結果が得られた日	令和７年６月６日	令和７年６月６日	令和７年６月６日
電気伝導率※4		4.0mS／m	9.4mS／m
塩化物イオン濃度※4		3.4mg/l	3.1mg/l
水素イオン濃度	6.9（PH）20℃		
生物化学的酸素要求量	1.4mg/l		
化学的酸素要求量			
浮遊物質量	1.7mg/l		
窒素含有量	9.4mg/l		
異状の有無		無	無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異状の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検［規則第４条の５の２第４号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ］

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年１回以上測定
点検日	令和７年５月30日	令和７年５月30日	令和７年５月30日	令和７年５月30日	年　月　日	
異状の有無	無	無	無	無		測定日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果

※１　処分場の平面図に位置を明示すること。　※２　異状が認められた場合のみ記入すること。　※３　単位を記入すること。

［法第８条の３第２項］

作 成 日：令和７年７月８日

施 設 名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

令和７年６月　一般廃棄物処理施設維持管理記録［最終処分場］

対象期間：令和７年６月１日　～　令和７年６月30日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量［規則第４条の５の２第４号イ］

種　　類	数　　量　（ｔ）
可燃ごみ	（　　／月）
不燃ごみ	6月分　累計 14.80　（ 23.76 ） （ 7.92 ／月）
粗大ごみ	（　　／月）
し尿等汚泥	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）

水質検査の実施状況と措置（月１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地下水（上流）	地下水（下流）
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和７年６月19日	令和７年６月19日	令和７年６月19日
検査結果が得られた日	令和７年７月３日	令和７年７月３日	令和７年７月３日
電気伝導率※4		3.1mS／m	8.7mS／m
塩化物イオン濃度※4		3.5mg/l	2.9mg/l
水素イオン濃度	7.2（PH）20℃		
生物化学的酸素要求量	0.8mg/l		
化学的酸素要求量			
浮遊物質量	0.5 未満 mg/l		
窒素含有量	5.5mg/l		
異状の有無		無	無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異状の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検［規則第４条の５の２第４号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ］

	擁　壁　等	遮　水　工	調　整　池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年１回以上測定
点　検　日	令和７年６月30日	令和７年６月30日	令和７年６月30日	令和７年６月30日	年　月　日	
異状の有無	無	無	無	無		測　定　日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果

※１　処分場の平面図に位置を明示すること。

※２　異状が認められた場合のみ記入すること。

※３　単位を記入すること。

［法第８条の３第２項］

作 成 日：令和７年８月13日

施 設 名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

令和７年７月　一般廃棄物処理施設維持管理記録［最終処分場］

対象期間：令和７年７月１日　～　令和７年７月31日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量［規則第４条の５の２第４号イ］

種　　類	数　　量　（ｔ）
可燃ごみ	（　　／月）
不燃ごみ	７月分　累計 7.43　（ 31.19 ） （ 7.80 ／月）
粗大ごみ	（　　／月）
し尿等汚泥	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）

水質検査の実施状況と措置（月１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地下水（上流）	地下水（下流）
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和７年７月24日	令和７年７月24日	令和７年７月24日
検査結果が得られた日	令和７年８月７日	令和７年８月７日	令和７年８月７日
電気伝導率※4		4.0mS／m	7.7mS／m
塩化物イオン濃度※4		3.3mg/l	3.1mg/l
水素イオン濃度	7.5（PH）20℃		
生物化学的酸素要求量	1.8mg/l		
化学的酸素要求量			
浮遊物質量	0.8mg/l		
窒素含有量	5.2mg/l		
異状の有無		無	無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異状の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検［規則第４条の５の２第４号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ］

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年１回以上測定
点　検　日	令和７年７月29日	令和７年７月29日	令和７年７月29日	令和７年７月29日	年　月　日	
異状の有無	無	無	無	無		測　定　日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果

※１　処分場の平面図に位置を明示すること。　※２　異状が認められた場合のみ記入すること。　※３　単位を記入すること。

［法第８条の３第２項］

作 成 日：令和７年９月12日

施 設 名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

令和７年８月　一般廃棄物処理施設維持管理記録［最終処分場］

対象期間：令和７年８月１日　～　令和７年８月31日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量［規則第４条の５の２第４号イ］

種　　類	数　　量　（ｔ）
可燃ごみ	（　　／月）
不燃ごみ	８月分　累計 15.99　（　47.18　） （ 9.44　／月）
粗大ごみ	（　　／月）
し尿等汚泥	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）

水質検査の実施状況と措置（月１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地下水（上流）	地下水（下流）
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和７年８月21日	令和７年８月21日	令和７年８月21日
検査結果が得られた日	令和７年９月４日	令和７年９月４日	令和７年９月４日
電気伝導率※4		3.8mS／m	7.6mS／m
塩化物イオン濃度※4		3.8mg/l	3.4mg/l
水素イオン濃度	7.5（PH）20℃		
生物化学的酸素要求量	0.8mg/l		
化学的酸素要求量			
浮遊物質量	0.5 未満 mg/l		
窒素含有量	6.1mg/l		
異状の有無		無	無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異状の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検［規則第４条の５の２第４号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ］

	擁　壁　等	遮　水　工	調　整　池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年１回以上測定
点　検　日	令和７年８月26日	令和７年８月26日	令和７年８月26日	令和７年８月26日	年　月　日	
異状の有無	無	無	無	無		測　定　日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果

※１　処分場の平面図に位置を明示すること。

※２　異状が認められた場合のみ記入すること。

※３　単位を記入すること。

［法第８条の３第２項］

作 成 日：令和 7 年 11 月 12 日

施 設 名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

令和７年９月　一般廃棄物処理施設維持管理記録［最終処分場］

対象期間：令和７年９月１日　～　令和７年９月30日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量［規則第４条の５の２第４号イ］

種　　類	数　　量　（ｔ）
可燃ごみ	（　　／月）
不燃ごみ	９月分　累計 0.00　（ 47.18 ） （ 7.86 ／月）
粗大ごみ	（　　／月）
し尿等汚泥	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）

水質検査の実施状況と措置（月１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地下水（上流）	地下水（下流）
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和 7 年 9 月 24 日	令和 7 年 9 月 24 日	令和 7 年 9 月 24 日
検査結果が得られた日	令和 7 年 10 月 8 日	令和 7 年 10 月 8 日	令和 7 年 10 月 8 日
電気伝導率※4		6.5mS／m	8.7mS／m
塩化物イオン濃度※4		3.3mg/l	2.9mg/l
水素イオン濃度	7.6（PH）20℃		
生物化学的酸素要求量	0.9mg/l		
化学的酸素要求量			
浮遊物質量	0.5 未満 mg/l		
窒素含有量	8.6mg/l		
異状の有無		無	無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり
採取年月日	令和 7 年 9 月 24 日	令和 7 年 9 月 24 日	令和 7 年 9 月 24 日
検査結果が得られた日	令和 7 年 11 月 6 日	令和 7 年 11 月 6 日	令和 7 年 11 月 6 日
水質検査結果	別添検査結果のとおり	別添検査結果のとおり	別添検査結果のとおり
異状の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検［規則第４条の５の２第４号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ］

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年１回以上測定
点　検　日	令和 7 年 9 月 30 日	令和 7 年 9 月 30 日	令和 7 年 9 月 30 日	令和 7 年 9 月 30 日	年　月　日	測　定　日 令和 7 年 9 月 30 日
異状の有無	無	無	無	無		
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	測定結果 1183.0 ㎥

※１　処分場の平面図に位置を明示すること。

※２　異状が認められた場合のみ記入すること。

※３　単位を記入すること。

［法第８条の３第２項］

作 成 日：令和 7 年 11 月 12 日
施 設 名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

令和 7 年 10 月　一般廃棄物処理施設維持管理記録［最終処分場］

対象期間：令和 7 年 10 月 1 日　～　令和 7 年 10 月 31 日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量［規則第４条の５の２第４号イ］

種　　類	数　　量　（ｔ）
可燃ごみ	（　　／月）
不燃ごみ	10 月分　　累計 15.71　（　62.89　） （ 8.98　／月）
粗大ごみ	（　　／月）
し尿等汚泥	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）

水質検査の実施状況と措置（月１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地下水（上流）	地下水（下流）
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和 7 年 10 月 23 日	令和 7 年 10 月 23 日	令和 7 年 10 月 23 日
検査結果が得られた日	令和 7 年 11.月 6 日	令和 7 年 11.月 6 日	令和 7 年 11.月 6 日
電気伝導率※4		5.1mS／m	8.4mS／m
塩化物イオン濃度※4		3.8mg/l	3.1mg/l
水素イオン濃度	7.4（PH）20℃		
生物化学的酸素要求量	1.7mg/l		
化学的酸素要求量			
浮遊物質量	0.8mg/l		
窒素含有量	9.9mg/l		
異状の有無		無	無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異状の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検［規則第４条の５の２第４号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ］

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年１回以上測定
点　検　日	令和 7 年 10 月 30 日	令和 7 年 10 月 30 日	令和 7 年 10 月 30 日	令和 7 年 10 月 30 日	年　月　日	
異状の有無	無	無	無	無		測　定　日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果

※１　処分場の平面図に位置を明示すること。　※２　異状が認められた場合のみ記入すること。　※３　単位を記入すること。

［法第８条の３第２項］

作 成 日：令和 7 年 12 月 11 日
施 設 名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

令和 7 年 11 月　一般廃棄物処理施設維持管理記録［最終処分場］

対象期間：令和 7 年 11 月 1 日　～　令和 7 年 11 月 30 日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量［規則第４条の５の２第４号イ］

種　　類	数　　量　（ｔ）
可燃ごみ	（　　／月）
不燃ごみ	11 月分　　累計 6.63　　（　69.52　） （ 8.69　／月）
粗大ごみ	（　　／月）
し尿等汚泥	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）

水質検査の実施状況と措置（月１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地下水（上流）	地下水（下流）
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和 7 年 11 月 19 日	令和 7 年 11 月 19 日	令和 7 年 11 月 19 日
検査結果が得られた日	令和 7 年 12.月 2 日	令和 7 年 12.月 2 日	令和 7 年 12.月 2 日
電気伝導率※4		4.4mS／m	7.3mS／m
塩化物イオン濃度※4		3.3mg/l	3.2mg/l
水素イオン濃度	7.2（PH）20℃		
生物化学的酸素要求量	1.1mg/l		
化学的酸素要求量			
浮遊物質量	0.5 未満 mg/l		
窒素含有量	11.0mg/l		
異状の有無		無	無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異状の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検［規則第４条の５の２第４号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ］

	擁　壁　等	遮　水　工	調　整　池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年１回以上測定
点　検　日	令和 7 年 11 月 26 日	令和 7 年 11 月 26 日	令和 7 年 11 月 26 日	令和 7 年 11 月 26 日	年　月　日	
異状の有無	無	無	無	無		測　定　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日 測定結果

※１　処分場の平面図に位置を明示すること。　※２　異状が認められた場合のみ記入すること。　※３　単位を記入すること。

［法第８条の３第２項］

作 成 日：令和 8 年 1 月 13 日
施 設 名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

令和 7 年 12 月　一般廃棄物処理施設維持管理記録［最終処分場］

対象期間：令和 7 年 12 月 1 日　～　令和 7 年 12 月 31 日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量［規則第４条の５の２第４号イ］

種　　類	数　　量　（ｔ）
可燃ごみ	（　　／月）
不燃ごみ	12 月分　　累計 0.00　　（　69.52　） （ 7.72　／月）
粗大ごみ	（　　／月）
し尿等汚泥	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）

水質検査の実施状況と措置（月１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地下水（上流）	地下水（下流）
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和 7 年 12 月 18 日	令和 7 年 12 月 18 日	令和 7 年 12 月 18 日
検査結果が得られた日	令和 8 年 1 月 7 日	令和 8 年 1 月 7 日	令和 8 年 1 月 7 日
電気伝導率※4		4.1mS／m	7.6mS／m
塩化物イオン濃度※4		3.8mg/l	3.5mg/l
水素イオン濃度	7.1（PH）20℃		
生物化学的酸素要求量	0.9mg/l		
化学的酸素要求量			
浮遊物質量	0.5 未満 mg/l		
窒素含有量	19.0mg/l		
異状の有無		無	無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異状の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検［規則第４条の５の２第４号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ］

	擁　壁　等	遮　水　工	調　整　池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年１回以上測定
点　検　日	令和 7 年 12 月 26 日	令和 7 年 12 月 26 日	令和 7 年 12 月 26 日	令和 7 年 12 月 26 日	年　月　日	
異状の有無	無	無	無	無		測　定　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日 測定結果

※１　処分場の平面図に位置を明示すること。　　※２　異状が認められた場合のみ記入すること。　　※３　単位を記入すること。

［法第８条の３第２項］

作 成 日：令和８年２月９日

施 設 名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

令和８年１月　一般廃棄物処理施設維持管理記録［最終処分場］

対象期間：令和８年１月１日　～　令和８年１月31日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量［規則第４条の５の２第４号イ］

種　　類	数　　量　（ｔ）
可燃ごみ	（　　／月）
不燃ごみ	1月分　累計 13.94　（ 83.46 ） （ 8.35 ／月）
粗大ごみ	（　　／月）
し尿等汚泥	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）

水質検査の実施状況と措置（月１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地下水（上流）	地下水（下流）
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和８年１月22日	令和８年１月22日	令和８年１月22日
検査結果が得られた日	令和８年２月４日	令和８年２月４日	令和８年２月４日
電気伝導率※4		4.1mS／m	7.0mS／m
塩化物イオン濃度※4		3.7mg/l	4.0mg/l
水素イオン濃度	7.2（PH）20℃		
生物化学的酸素要求量	0.8mg/l		
化学的酸素要求量			
浮遊物質量	0.5 未満 mg/l		
窒素含有量	19.0mg/l		
異状の有無		無	無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異状の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検［規則第４条の５の２第４号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ］

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年１回以上測定
点　検　日	令和８年１月26日	令和８年１月26日	令和８年１月26日	令和８年１月26日	年　月　日	
異状の有無	無	無	無	無		測　定　日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						測定結果

※１　処分場の平面図に位置を明示すること。

※２　異状が認められた場合のみ記入すること。

※３　単位を記入すること。

［法第８条の３第２項］

作 成 日：令和８年３月５日

施 設 名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

令和８年２月　一般廃棄物処理施設維持管理記録［最終処分場］

対象期間：令和８年２月１日　～　令和８年２月28日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量［規則第４条の５の２第４号イ］

種　　類	数　　量　（ｔ）
可燃ごみ	（　　／月）
不燃ごみ	２月分　累計 0.91　（ 84.37 ） （ 7.67 ／月）
粗大ごみ	（　　／月）
し尿等汚泥	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）

水質検査の実施状況と措置（月１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地下水（上流）	地下水（下流）
採取場所	別添図のとおり※１	別添図のとおり※１	別添図のとおり※１
採取日	令和８年２月13日	令和８年２月13日	令和８年２月13日
検査結果が得られた日	令和８年２月27日	令和８年２月27日	令和８年２月27日
電気伝導率※４		3.6mS／m	9.7mS／m
塩化物イオン濃度※４		4.4mg/l	6.6mg/l
水素イオン濃度	7.2（PH）20℃		
生物化学的酸素要求量	1.4mg/l		
化学的酸素要求量			
浮遊物質量	1.0mg/l		
窒素含有量	17.0mg/l		
異状の有無		無	無
必要な措置を講じた日付とその内容※２		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異状の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※２		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検［規則第４条の５の２第４号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ］

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年１回以上測定
点　検　日	令和８年２月26日	令和８年２月26日	令和８年２月26日	令和８年２月26日	年　月　日	
異状の有無	無	無	無	無		測　定　日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※２						測定結果

※１　処分場の平面図に位置を明示すること。

※２　異状が認められた場合のみ記入すること。

※３　単位を記入すること。

［法第８条の３第２項］

作 成 日：令和８年４月７日

施 設 名：鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場

令和８年３月　一般廃棄物処理施設維持管理記録［最終処分場］

対象期間：令和８年３月１日　～　令和８年３月31日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量［規則第４条の５の２第４号イ］

種　　類	数　　量　（ｔ）
可燃ごみ	（　　／月）
不燃ごみ	３月分　累計 7.36　（　91.73　） （ 7.64　／月）
粗大ごみ	（　　／月）
し尿等汚泥	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）
その他（　　）	（　　／月）

水質検査の実施状況と措置（月１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地下水（上流）	地下水（下流）
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和８年３月６日	令和８年３月６日	令和８年３月６日
検査結果が得られた日	令和８年３月19日	令和８年３月19日	令和８年３月19日
電気伝導率※4		3.0mS／m	8.5mS／m
塩化物イオン濃度※4		3.7mg/l	4.5mg/l
水素イオン濃度	7.1（PH）20℃		
生物化学的酸素要求量	1.5mg/l		
化学的酸素要求量			
浮遊物質量	1.7mg/l		
窒素含有量	18.0mg/l		
異状の有無		無	無
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年１回測定）［規則第４条の５の２第４号ニ及びホ］

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異状の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検［規則第４条の５の２第４号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ］

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 年１回以上測定
点検日	令和８年３月31日	令和８年３月31日	令和８年３月31日	令和８年３月31日	年　月　日	測定日 令和８年３月31日
異状の有無	無	無	無	無		
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	測定結果 1139.7 ㎥

※１　処分場の平面図に位置を明示すること。

※２　異状が認められた場合のみ記入すること。

※３　単位を記入すること。