

令和6年度水質検査結果 津和野町上水道(浄水)

検査場所 笹山水系管末

No	水質基準項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.07 未満	—	—	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	7.3	7.8	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	7.1	7.7	7.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	32.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.8
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

検査場所 瀬戸水系管末

No	水質基準項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	7.2	7.3	7.3	7.4	7.1	7.4	7.1	7.2	7.2	7	7.5	7.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	91	—	—	85	—	—	95	—	—	102
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.7	7.6	7.5	7.9	7.8
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

令和6年度水質検査結果 津和野町上水道(浄水)

検査場所 門林水系管末

No	水質基準項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.14	—	—	0.32	—	—	0.14	—	—	0.16
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002	—	—	0.008	—	—	0.002	—	—	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.004	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.002
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.007	—	—	0.02	—	—	0.007	—	—	0.004
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.003	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.003	—	—	0.008	—	—	0.003	—	—	0.002
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	6.9	7.1	7	6.6	7.1	7.4	7	7.2	6.8	6.9	7.1	7.2
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.8	0.5 未満	0.8	0.8	0.5 未満	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

検査場所 下高野第1管末

No	水質基準項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.06 未満	—	—	0.1	—	—	0.1	—	—	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.006	—	—	0.007	—	—	0.005	—	—	0.002
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.012	—	—	0.019	—	—	0.012	—	—	0.003
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002	—	—	0.006	—	—	0.004	—	—	0.001 未満
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	11.7	21.6	24.2	13.1	20.6	13	26.9	15.9	14.2	15.4	21.6	18
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	44.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	108	—	—	75	—	—	79	—	—	84
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.4	0.3 未満	0.4	0.3	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.1	7	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.2	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

令和6年度水質検査結果 津和野町上水道(浄水)

検査場所 下高野第2管末

No	水質基準項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.1	—	—	0.1	—	—	0.1	—	—	0.1
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.06 未満	—	—	0.2	—	—	0.1	—	—	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.004	—	—	0.001	—	—	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.007	—	—	0.012	—	—	0.006	—	—	0.003
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.015	—	—	0.029	—	—	0.013	—	—	0.006
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.003	—	—	0.007	—	—	0.004	—	—	0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.005	—	—	0.006	—	—	0.002	—	—	0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	12.9	21.1	23	17.2	17.9	22.1	28.7	13.7	17.3	14.7	20.1	17
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	42.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	105	—	—	99	—	—	91	—	—	84
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.3	7.3	7.5	7.1	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

検査場所 中曽野管末

No	水質基準項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.06 未満	—	—	0.06	—	—	0.07	—	—	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.001 未満
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001	—	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	8.9	9.4	9.2	9.1	9	9.3	10.9	9	9	8.8	9.3	8.8
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	—	—	—	48	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下		6.4	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

令和6年度水質検査結果 津和野町上水道(浄水)

検査場所 吹野管末

No	水質基準項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.06 未満	—	—	0.1	—	—	0.09	—	—	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002	—	—	0.01	—	—	0.002	—	—	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.004	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.005	—	—	0.006	—	—	0.005	—	—	0.003
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.012	—	—	0.025	—	—	0.011	—	—	0.005
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.003	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.004	—	—	0.009	—	—	0.004	—	—	0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	8	8.6	8.1	7.7	7.9	7.7	8.1	7.7	7.6	7.7	8.2	7.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.3
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.4	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.6	7.7	7.7	7.5	7.6	7.5	7.7	7.8	7.7	7.6	7.8	7.7
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

令和6年度水質検査結果 津和野町上水道(浄水)

検査場所 直地管末

No	水質基準項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	mg/L	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	0.44 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	—	—	0.12 未満	—	—	0.11 未満	—	—	0.11 未満	—	—	0.12 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	0.10 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	—	0.1 未満	—	—	0.26 未満	—	—	0.28 未満	—	—	0.07 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	—	0.008 未満	—	—	0.03 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.002 未満
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.015 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.002 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	—	0.003 未満	—	—	0.004 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.003 未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	—	0.018 未満	—	—	0.045 未満	—	—	0.016 未満	—	—	0.008 未満
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	0.004 未満	—	—	0.017 未満	—	—	0.007 未満	—	—	0.002 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	—	0.007 未満	—	—	0.011 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.003 未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	0.007 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	7.8 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	8.5	8.2	8.3	7.7	8.8	8	8.7	8.3	8.4	8.1	8.7	8.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	17.2 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	47 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジオキシシン	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4	1.1	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.8 未満	0.5 未満	1.3 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

令和6年度水質検査結果 津和野町上水道(浄水)

検査場所 豊稼管末

No	水質基準項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.002
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.06 未満	—	—	0.07	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロホルム	0.06mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002	—	—	0.005	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.002
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.008	—	—	0.015	—	—	0.004	—	—	0.003
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.003	—	—	0.006	—	—	0.002	—	—	0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	10	11	10.6	8.8	10.3	10.1	10.5	9.9	9.7	9.9	10.9	10.6
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.4	0.4	0.4	0.7	0.3	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3 未満	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下		7	7.4	7.1	6.9	7.2	7.1	7.2	7.2	7	7	7.1	7.1
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	1.6	1	0.5 未満	1.2	1.4	1.8	1.9	1.1	0.9	0.9	1.2	0.7
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

令和6年度水質検査結果 津和野町上水道(浄水)

検査場所 麓耕管末

No	水質基準項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	2	6	6	26	0	0	2	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	0.0003 未満	—	—	0.0003 未満	—	—	0.0003 未満	—	—	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	—	—	0.00005 未満	—	—	0.00005 未満	—	—	0.00005 未満	—	—	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	mg/L	—	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	0.46	—	—	0.59	—	—	0.53	—	—	0.52
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	—	—	0.08 未満	—	—	0.08 未満	—	—	0.08 未満	—	—	0.08 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	0.10 未満	—	—	0.10 未満	—	—	0.10 未満	—	—	0.10 未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	—	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
25	ジブロモクロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	縦リハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	0.02 未満	—	—	0.02 未満	—	—	0.02 未満	—	—	0.02 未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	—	0.03 未満	—	—	0.03 未満	—	—	0.03 未満	—	—	0.03 未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	8.5	—	—	7.5	—	—	8.5	—	—	9.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	8.4	8	7.8	8	7.9	8.1	7.7	7.8	7.8	7.6	8.1	7.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	25.1	—	—	25	—	—	24	—	—	28.1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	98	—	—	77	—	—	103	—	—	109
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	0.02 未満	—	—	0.02 未満	—	—	0.02 未満	—	—	0.02 未満
42	ジオオキシ	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	—	—	0.0005 未満	—	—	0.0005 未満	—	—	0.0005 未満	—	—	0.0005 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.7	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

令和6年度水質検査結果 津和野町上水道(浄水)

検査場所 第1・日原管末

No	水質基準項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.004	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.002
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.39	—	—	0.3	—	—	0.10 未満	—	—	0.19
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.06 未満	—	—	0.17	—	—	0.1	—	—	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.006	—	—	0.014	—	—	0.004	—	—	0.003
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.018	—	—	0.033	—	—	0.009	—	—	0.006
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001	—	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.001 未満
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.011	—	—	0.012	—	—	0.001	—	—	0.003
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	44.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	12.4	34.8	73	25.4	54.3	38.9	57.7	15.3	14.7	41.4	60.6	42.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	61.9	—	—	37.9	—	—	24.7	—	—	42.5
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	207	—	—	151	—	—	82	—	—	141
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.3 未満	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.4	7.5
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

検査場所 第2・金見町管末

No	水質基準項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.003
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.06 未満	—	—	0.09	—	—	0.09	—	—	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001 未満
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.003	—	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.001	—	—	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	32.5	40.8	47.5	56.7	37.9	49.2	40.1	29.8	23.6	23.9	26.4	24.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	56	—	—	55	—	—	36.3	—	—	32.7
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	163	—	—	174	—	—	113	—	—	98
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下		6.7	6.7	6.6	6.6	6.8	6.7	6.6	6.7	6.9	6.9	6.9	7
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

令和6年度水質検査結果 津和野町上水道(浄水)

検査場所 第3・青原下管末

No	水質基準項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.006	—	—	0.005	—	—	0.003
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	mg/L	—	—	0.15	—	—	0.12	—	—	0.2	—	—	0.1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	mg/L	—	—	0.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	mg/L	—	—	0.06 未満	—	—	0.13	—	—	0.09	—	—	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.001 未満
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/L	—	—	0.009	—	—	0.01	—	—	0.004	—	—	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	mg/L	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	mg/L	15.6	18.8	19.4	18.7	14.9	23.6	27	20.1	18.6	19.3	22.8	22.4
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/ℓ以下	mg/L	—	—	30.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	mg/L	—	—	86	—	—	111	—	—	95	—	—	87
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.3	7.2	7.3	6.7	7.4	7.5	7.3	7.6	7.2	7.2	7.3	7
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

令和6年度水質検査結果 津和野町上水道(浄水)

検査場所 第4・池村管末

No	水質基準項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.005	—	—	0.004	—	—	0.003
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	mg/L	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	0.99	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	—	—	0.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	—	0.06 未満	—	—	0.13	—	—	0.1	—	—	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	ジトリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	—	0.009	—	—	0.01	—	—	0.005	—	—	0.002
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	0.04	—	—	0.07	—	—	0.05	—	—	0.04
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	15.4	18.5	18	22.1	14.8	23.2	26.8	19.8	18.3	18.7	22.8	21.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	85	—	—	117	—	—	109	—	—	87
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジオキシシン	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

令和6年度水質検査結果 津和野町上水道(浄水)

検査場所 軍場谷・須川管末

No	水質基準項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	—	—	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	—	0.07	—	—	0.15	—	—	0.13	—	—	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.007	—	—	0.002	—	—	0.002
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.005	—	—	0.002 未満	—	—	0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	0.001 未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	—	0.007	—	—	0.016	—	—	0.005	—	—	0.004
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.005	—	—	0.002 未満	—	—	0.002
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.006	—	—	0.002	—	—	0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	8	7.7	8.1	6.6	8.2	7.8	8.1	7.7	7.7	7.6	8.8	8.9
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.4	0.7	0.5	1.2	0.5	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5	0.6	0.9
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.6	0.7	0.6	2.8	0.7	1.1	1.4	0.7	0.7	0.6	0.9	1.5
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

令和6年度水質検査結果 津和野町上水道(浄水)

検査場所 商人管末

No	水質基準項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	mg/L	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	0.61	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	0.10 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	—	0.06 未満	—	—	0.12	—	—	0.07	—	—	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.012	—	—	0.003	—	—	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.002 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.004
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	—	0.014	—	—	0.028	—	—	0.011	—	—	0.006
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.003	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.01	—	—	0.005	—	—	0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	0.015	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	9.9	10.1	9.8	8.7	9.7	8.9	10.3	9.7	9.1	9.3	10.7	10.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	—	—	27.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジオキシシン	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.7	0.4	0.9	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.1	7.1	7.2	7	7.1	7	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.8	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

令和6年度水質検査結果 津和野町上水道(浄水)

検査場所 左鍔管末

No	水質基準項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.07	—	—	0.12	—	—	0.14	—	—	0.07
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.001	—	—	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.003	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.002
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.008	—	—	0.015	—	—	0.007	—	—	0.003
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.003	—	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.001
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	7.4	7.6	7.4	6.7	7.4	7.2	7.4	6.9	7.5	7.3	8.1	8.6
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.5	0.3 未満	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.2	7.1	7.1	7	7.2	7.1	7	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.3	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

検査場所 上横道管末

No	水質基準項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.19	—	—	0.19	—	—	0.19	—	—	0.19
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.22	—	—	0.21	—	—	0.26	—	—	0.17
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.015	—	—	0.031	—	—	0.013	—	—	0.004
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.008	—	—	0.011	—	—	0.009	—	—	0.002
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.002
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.023	—	—	0.043	—	—	0.021	—	—	0.011
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.008	—	—	0.012	—	—	0.009	—	—	0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.007	—	—	0.01	—	—	0.007	—	—	0.005
30	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	7.2	7.6	7.4	6.7	7.5	6.6	7.4	7.3	7.2	6.9	7.4	8.1
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.5	0.5	0.7	0.8	0.5	1	0.8	0.5	0.7	0.5	0.4	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5	0.5 未満	0.6	0.7	0.5 未満	1.1	0.7	0.6	0.9	0.5 未満	0.5	0.5
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

令和6年度水質検査結果 津和野町上水道(浄水)

検査場所 下横道管末

No	水質基準項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.06 未満	—	—	0.08	—	—	0.1	—	—	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.001
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.005	—	—	0.009	—	—	0.003	—	—	0.001
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	0.001 未満
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	7.3	6.6	6.4	5.9	6.6	6.1	6.7	6.4	6.8	6.7	7.3	7.8
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.3	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下		7	7	6.9	6.8	7	6.9	7	7	7	7	7	6.9
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

令和6年度水質検査結果 津和野町上水道(浄水)

検査場所 白井管末

No	水質基準項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.004
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	mg/L	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	0.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	0.10 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	—	0.09	—	—	0.15	—	—	0.12	—	—	0.07
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.014	—	—	0.004	—	—	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.007	—	—	0.002	—	—	0.002 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	—	0.01	—	—	0.026	—	—	0.012	—	—	0.005
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.004	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.009	—	—	0.005	—	—	0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	0.018	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	0.025	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	7.6	7.8	7.9	7.8	7.7	8.2	8.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	—	—	29.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジオオキシ	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3 未満	0.6	0.4	0.3 未満	0.4	0.3	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

令和6年度水質検査結果 津和野町上水道(浄水)

検査場所 野広管末

No	水質基準項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.17	—	—	0.19	—	—	0.17	—	—	0.17
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.14	—	—	0.17	—	—	0.13	—	—	0.09
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.016	—	—	0.015	—	—	0.009	—	—	0.004
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.009	—	—	0.006	—	—	0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.004	—	—	0.008
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.031	—	—	0.031	—	—	0.022	—	—	0.021
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.002 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.01	—	—	0.011	—	—	0.009	—	—	0.008
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	9.8	9.4	9.2	9.1	9.4	8.8	9	8.9	8.9	8.8	9.3	9.4
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下		7	7.3	7.1	7	6.9	6.9	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.3
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

検査場所 木野管末

No	水質基準項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
21	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.06 未満	—	—	0.11	—	—	0.1	—	—	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	0.001 未満
26	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.003	—	—	0.006	—	—	0.001	—	—	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001 未満	—	—	0.001	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
30	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	8.2	8.3	8.1	8.3	8.2	8.4	8	8.2	8.1	7.9	8	7.9
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	mg/ℓ	—	—	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.3	7.1	7.1	7.2	7.4	7	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.8	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

令和6年度水質検査結果 津和野町上水道(浄水)

検査場所 野中管末

No	水質基準項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.43
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08 未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.004 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	—	—	0.001 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.016 未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	12.5	12.7	12.6	12.1	12.5	12.4	12.7	12.4	11.9	11.8	12.4	11.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
42	ジオキシシン	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8以上8.6以下		6.5	6.6	6.6	6.7	6.9	6.6	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

令和6年度水質検査結果 津和野町上水道(原水) 津和野地域 検査月:10月

No	検査項目	基準値	単位	各水源水系												
				笹山	瀬戸	門林	戸谷	中曽野	吹野	直地	麓耕	豊稼	白井牧ヶ野	野広	野中	
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	5	8	130(※)	170(※)	220(※)	26	150(※)	190(※)	210(※)	110(※)	18	0	
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陽性(※)	陽性(※)	陽性(※)	陽性(※)	陽性(※)	陽性(※)	陽性(※)	陽性(※)	陽性(※)	陰性	
3	ガドリウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.003 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.001 未満	
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	mg/ℓ	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.81 未満	0.57 未満	0.78 未満	0.6 未満	0.05 未満	0.88 未満	0.86 未満	0.57 未満	0.86 未満	0.51 未満	0.55 未満	0.24 未満	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.12 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.12 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.19 未満	0.08 未満	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.006 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.023 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.016 未満	0.005 未満	0.009 未満	0.134 未満	0.005 未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.02 未満	0.02 未満	0.04 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.06 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.04 未満	0.03 未満	0.1 未満	0.03 未満	
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.064 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.009 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.006 未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	6.7 未満	8.8 未満	6 未満	15.9 未満	6.5 未満	6.5 未満	6.5 未満	8.3 未満	8.1 未満	6.3 未満	7.4 未満	8.7 未満	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.005 未満	0.005 未満	0.007 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.013 未満	0.005 未満	
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	7.6 未満	7 未満	5.5 未満	23.4 未満	8.7 未満	7.5 未満	5.9 未満	7.5 未満	8.9 未満	7.3 未満	9 未満	12.5 未満	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/ℓ以下	mg/ℓ	19.3 未満	33.9 未満	7 未満	42.8 未満	18.9 未満	57.4 未満	16.1 未満	25.8 未満	22 未満	29.7 未満	14.3 未満	23.4 未満	
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	mg/ℓ	53 未満	94 未満	42 未満	118 未満	45 未満	102 未満	51 未満	90 未満	64 未満	69 未満	65 未満	77 未満	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	
42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.3 未満	0.3 未満	1.7 未満	0.7 未満	0.3 未満	0.7 未満	2 未満	0.3 未満	2.2 未満	1.1 未満	0.6 未満	0.3 未満	
47	pH値	5.8以上8.6以下		6.9 未満	7.4 未満	7.2 未満	6.9 未満	6.2 未満	7.6 未満	7.3 未満	7.5 未満	7 未満	7.3 未満	6.8 未満	6.5 未満	
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	7.3(※) 未満	1.2 未満	1.2 未満	2.2 未満	7.7(※) 未満	0.5 未満	8.1(※) 未満	4.7 未満	2.7 未満	0.5 未満	
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	3.2(※) 未満	0.4 未満	0.1 未満	0.6 未満	2.3(※) 未満	0.9 未満	1.7 未満	1.4 未満	0.3 未満	0.1 未満	

令和6年度水質検査結果 津和野町上水道(原水) 日原地域 検査月:10月

No	検査項目	基準値	単位	各水源水系								
				第1	第2	第3	第4	商人	軍場谷	左鍔	上横道	下横道
1	一般細菌	100個/㎖以下	個/㎖	110(*)	1	0	2	26	370(*)	450(*)	310(*)	4
2	大腸菌	検出されないこと		陽性(*)	陰性	陰性	陰性	陽性(*)	陽性(*)	陽性(*)	陽性(*)	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.002	0.005	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.005	0.003	0.003	0.004	0.001 未満	0.002	0.001	0.001 未満	0.001 未満
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	mg/ℓ	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.53	0.57	0.37	0.45	1.42	0.68	1.2	1.56	0.87
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.13	0.13	0.11	0.13	0.08 未満	0.13	0.13	0.18	0.13
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.23	0.22	0.18	0.17	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
18	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.005 未満	0.005 未満	0.007	0.012	0.009	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02	0.09	0.02	0.05	0.02 未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.08	0.03 未満	0.03	0.03 未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.012	0.014	0.007	0.009	0.007	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.006
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	27.3	26.5	18.2	16.5	8.6	7.2	6.7	6.7	6.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.012	0.005 未満	0.006	0.005 未満
38	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	34.8	39.6	29.5	26.1	9	6.8	5.9	4.9	6.1
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/ℓ以下	mg/ℓ	36.5	45.4	34.3	39.3	30.9	13.9	19.2	18.3	17.3
40	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	mg/ℓ	128	144	120	109	72	63	57	65	47
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.6	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	1.2	2.8	1.2	2	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下		6.8	6.6	6.7	6.5	6.8	7.3	7	7.1	6.8
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	1.1	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	2.7	16(*)	4.2	8.9(*)	0.6
51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.4	7.4(*)	0.6	3.4(*)	0.1 未満