

別表 [法第9条の3第6項]

水質検査結果 [一般廃棄物最終処分場] 令和元年11月

令和2年1月6日
鹿足郡不燃物処理組合

水質の区分		放 流 水				地 下 水					
採取場所		最終処分場採水場所のとおりに				採取場所		最終処分場採水場所のとおりに			
採取年月日		令和1年11月20日				採取年月日		令和1年11月20日			
測定結果が得られた日		令和1年12月27日				測定結果が得られた日		令和1年12月27日			
項目		測定結果		基準値(1リットルにつき)		項目		測定結果		基準値(1リットルにつき)	
		放流水						上流側井戸		下流側井戸	
1	n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱物類含有量)	検出せず		5mg/l	以下	1	カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.01mg/l	以下
2	n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	検出せず		30mg/l	以下	2	全シアン	検出せず	検出せず	検出されないこと	
3	フェノール類含有量	0.2未満		5mg/l	以下	3	鉛	0.005未満	0.005未満	0.01mg/l	以下
4	銅含有量	0.01		3mg/l	以下	4	6価クロム	0.02未満	0.02未満	0.05mg/l	以下
5	亜鉛含有量	0.01未満		2mg/l	以下	5	砒素	0.005未満	0.005未満	0.01mg/l	以下
6	溶解性鉄含有量	0.1未満		10mg/l	以下	6	総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005mg/l	以下
7	溶解性マンガン含有量	0.1未満		10mg/l	以下	7	アルキル水銀	検出せず	検出せず	検出されないこと	
8	クロム含有量	0.2未満		2mg/l	以下	8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出せず	検出せず	検出されないこと	
9	大腸菌群数	検出せず		m3につき日間平均3000個以下		9	ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.02mg/l	以下
10	りん含有量	0.05未満		16mg/l(日間平均8)	以下	10	四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/l	以下
11	カドミウム及びその化合物	0.003未満		0.1mg/l	以下	11	塩化ビニルモノマー	0.0003未満	0.0003未満	0.002mg/l	以下
12	シアン化合物	0.1未満		1mg/l	以下	12	1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.004mg/l	以下
13	有機りん化合物	0.1未満		1mg/l	以下	13	1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.002未満	0.1mg/l	以下
14	鉛及びその化合物	0.01未満		0.1mg/l	以下	14	1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.04mg/l	以下
15	六価クロム化合物	0.04未満		0.5mg/l	以下	15	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	0.0005未満	1mg/l	以下
16	ヒ素及びその化合物	0.005未満		0.1mg/l	以下	16	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.006mg/l	以下
17	水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物	0.0005未満		0.005mg/l	以下	17	トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l	以下
18	アルキル水銀化合物	検出せず		検出されないこと		18	テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.0005未満	0.01mg/l	以下
19	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005未満		0.003mg/l	以下	19	1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/l	以下
20	トリクロロエチレン	0.002未満		0.1mg/l	以下	20	チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.006mg/l	以下
21	テトラクロロエチレン	0.0005未満		0.1mg/l	以下	21	シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/l	以下
22	ジクロロメタン	0.002未満		0.2mg/l	以下	22	チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.02mg/l	以下
23	四塩化炭素	0.0002未満		0.02mg/l	以下	23	ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l	以下
24	1,2-ジクロロエタン	0.0004未満		0.04mg/l	以下	24	セレン及びその化合物	0.002未満	0.002未満	0.01mg/l	以下
25	1,1-ジクロロエチレン	0.002未満		1mg/l	以下	25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.13	0.49	10mg/l	以下
26	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満		0.4mg/l	以下	26	ふっ素及びその化合物	0.08未満	0.08未満	0.8mg/l	以下
27	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満		3mg/l	以下	27	ほう素及びその化合物	0.01未満	0.01未満	1mg/l	以下
28	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満		0.06mg/l	以下	28	1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.05mg/l	以下
29	1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満		0.02mg/l	以下	29	ダイオキシン類	0.0000081	0.0002	1pg-TEQ/l	以下
30	チウラム	0.006未満		0.06mg/l	以下	放流水					
31	シマジン	0.003未満		0.03mg/l	以下	36	ふっ素及びその化合物	0.1未満		15mg/l(海域以外)	以下
32	チオベンカルブ	0.02未満		0.2mg/l	以下	37	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1.2		合計量200mg/l	以下
33	ベンゼン	0.001未満		0.1mg/l	以下	38	1,4-ジオキサン	0.005未満		0.5mg/l	以下
34	セレン及びその化合物	0.002未満		0.1mg/l	以下	39	ダイオキシン類	0.00041		10pg-TEQ	以下
35	ほう素及びその化合物	0.1未満		50mg/l(海域230)	以下						