

[法第9条の3第6項]

水質検査結果 [一般廃棄物最終処分場] 令和6年9月

令和 6 年 10 月 28 日
鹿足郡不燃物処理組合

水質の区分				放流水				地下水													
採取場所				最終処分場採水場所のとお				採取場所				最終処分場採水場所のとお									
採取年月日				令和6年9月18日				採取年月日				令和6年9月18日									
測定結果が得られた日				令和6年10月22日				測定結果が得られた日				令和6年10月22日									
項目				測定結果				項目				測定結果									
				基準値(1リットルにつき)								基準値(1リットルにつき)									
				放流水								上流側井戸									
												下流側井戸									
1	n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱物類含有量)			0.5未満		5mg/l		以下	1	カドミウム			0.0003未満		0.0003未満		0.003mg/l	以下			
2	n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)			0.5未満		30mg/l		以下	2	全シアン			検出せず		検出せず		検出されないこと				
3	フェノール類含有量			0.2未満		5mg/l		以下	3	鉛			0.005未満		0.005未満		0.01mg/l	以下			
4	銅含有量			0.01未満		3mg/l		以下	4	六価クロム			0.01未満		0.01未満		0.05mg/l	以下			
5	亜鉛含有量			0.01未満		2mg/l		以下	5	砒素			0.005未満		0.005未満		0.01mg/l	以下			
6	溶解性鉄含有量			0.1		10mg/l		以下	6	総水銀			0.0005未満		0.0005未満		0.0005mg/l	以下			
7	溶解性マンガン含有量			0.1未満		10mg/l		以下	7	アルキル水銀			検出せず		検出せず		検出されないこと				
8	クロム含有量			0.2未満		2mg/l		以下	8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)			検出せず		検出せず		検出されないこと				
9	大腸菌群数			100未満		m3につき日間平均3000個以下			9	ジクロロメタン			0.002未満		0.002未満		0.02mg/l	以下			
10	りん含有量			0.05未満		16mg/l(日間平均8)		以下	10	四塩化炭素			0.0002未満		0.0002未満		0.002mg/l	以下			
11	カドミウム及びその化合物			0.003未満		0.03mg/l		以下	11	塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)			0.0002未満		0.0002未満		0.002mg/l	以下			
12	シアン化合物			0.1未満		1mg/l		以下	12	1,2-ジクロロエタン			0.0004未満		0.0004未満		0.004mg/l	以下			
13	有機りん化合物			0.1未満		1mg/l		以下	13	1,1-ジクロロエチレン			0.002未満		0.002未満		0.1mg/l	以下			
14	鉛及びその化合物			0.01未満		0.1mg/l		以下	14	1,2-ジクロロエチレン			0.004未満		0.004未満		0.04mg/l	以下			
15	六価クロム化合物			0.02未満		0.5mg/l		以下	15	1,1,1-トリクロロエタン			0.0005未満		0.0005未満		1mg/l	以下			
16	ヒ素及びその化合物			0.005未満		0.1mg/l		以下	16	1,1,2-トリクロロエタン			0.0006未満		0.0006未満		0.006mg/l	以下			
17	水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物			0.0005未満		0.005mg/l/l		以下	17	トリクロロエチレン			0.001未満		0.001未満		0.01mg/l	以下			
18	アルキル水銀化合物			検出せず		検出されないこと			18	テトラクロロエチレン			0.0005未満		0.0005未満		0.01mg/l	以下			
19	ポリ塩化ビフェニル(PCB)			0.0005未満		0.003mg/l		以下	19	1,3-ジクロロプロペン			0.0002未満		0.0002未満		0.002mg/l	以下			
20	トリクロロエチレン			0.002未満		0.1mg/l		以下	20	チウラム			0.0006未満		0.0006未満		0.006mg/l	以下			
21	テトラクロロエチレン			0.0005未満		0.1mg/l		以下	21	シマジン			0.0003未満		0.0003未満		0.003mg/l	以下			
22	ジクロロメタン			0.002未満		0.2mg/l		以下	22	チオベンカルブ			0.002未満		0.002未満		0.02mg/l	以下			
23	四塩化炭素			0.0002未満		0.02mg/l		以下	23	ベンゼン			0.001未満		0.001未満		0.01mg/l	以下			
24	1,2-ジクロロエタン			0.0004未満		0.04mg/l		以下	24	セレン			0.002未満		0.002未満		0.01mg/l	以下			
25	1,1-ジクロロエチレン			0.002未満		1mg/l		以下	25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.34		0.56		10mg/l	以下			
26	シス-1,2-ジクロロエチレン			0.004未満		0.4mg/l		以下	26	ふっ素			0.08未満		0.08		0.8mg/l	以下			
27	1,1,1-トリクロロエタン			0.0005未満		3mg/l		以下	27	ぼう素			0.01未満		0.01未満		1mg/l	以下			
28	1,1,2-トリクロロエタン			0.0006未満		0.06mg/l		以下	28	1,4-ジオキサン			0.005未満		0.005未満		0.05mg/l	以下			
29	1,3-ジクロロプロペン			0.0002未満		0.02mg/l		以下	29	ダイオキシン類			0.00016		0.009		1pg-TEQ/l	以下			
30	チウラム			0.006未満		0.06mg/l		以下	放流水												
31	シマジン			0.003未満		0.03mg/l		以下	36	ふっ素及びその化合物			0.1未満				15mg/l(海域以外)		以下		
32	チオベンカルブ			0.02未満		0.2mg/l		以下	37	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物			6.9				合計量200mg/l		以下		
33	ベンゼン			0.001未満		0.1mg/l		以下	38	1,4-ジオキサン			0.005未満				0.5mg/l		以下		
34	セレン及びその化合物			0.002未満		0.1mg/l		以下	39	ダイオキシン類			0.000063				10pg-TEQ		以下		
35	ぼう素及びその化合物			0.1		50mg/l(海域230)		以下													